



DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 635

1. Producent wyrobu budowlanego: DANFOSS A/S, HAARUPVAENGET 11, HAARUP, DK-8600 SILKEBORG, DANIA
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zawory termostatyczne grzejnikowe, oraz głowice termostatyczne
 - Głowice termostatyczne typu RA 2000
 - Głowice termostatyczne typu RAW
 - Termostatyczne zawory grzejnikowe typu RA-N i RA-G
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 29.13.12-55.90
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: dla instalacji centralnego ogrzewania do 120°C i ciśnieniu nominalnym 1 MPa (10 bar)
5. Specyfikacja techniczna:
 - Normy: PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U)
 - ISO 9001:2000, ISO 14001:1996
 - Rozporządzenie ministra infrastruktury (Dz.U. 75/2002 poz. 690)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - Maks. temperatura wody: 120°C,
 - maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar;Zakres regulacji temperatury:
 - głowice RA 2000 od 5°C (16°C) do 26°C;
 - głowice RAW od 8°C (16°C) do 28°C

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki 6.04.2009 r.

Maciej Rutkowski

Inżynier Produktu

Dział Wsparcia Technicznego