



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 643

1. Producent wyrobu budowlanego: Danfoss A/S Viby Dania
2. Nazwa wyrobu budowlanego: zawór termostatyczny RA-C
3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego: PKWiU 29.13.12-55.90
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: systemy centralnego i lokalnego ogrzewania oraz wody lodowej
5. Specyfikacja techniczna:
PN - EN 215-1:2002 - 1 - Termostatyczne zawory grzejnikowe, cz. 1, Wymagania i badania
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Zakres temperatur: 10 – 120°C
Wielkości: DN 15, DN20
7. Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Grodzisk Mazowiecki, 11.03.2009 r.

Katarzyna Żbikowska

Inżynier Produktu