



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 683

1. Producent wyrobu budowlanego: Danfoss Controls Co. Ltd , Anshan, Chiny
2. Nazwa wyrobu budowlanego: kryzy pomiarowe
3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego: PKWiU - 28.14.13.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: pomiar przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych.
5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN ISO 5167-1:2005 - Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym. Część 1: Zasady i wymagania ogólne.

PN-EN ISO 5167-2:2005 - Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym. Część 2: Kryzy.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Maks. temperatura wody: 130°C,

Maks. ciśnienie robocze: 16 bar

7. Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Grodzisk Mazowiecki, 13.03.2009 r.

Katarzyna Żbikowska

Inżynier Produktu