



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 765

1. Producent wyrobu budowlanego: Danfoss A/S Building Controls Division, 6430 Nordborg, Dania.
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zawory nadmiarowo upustowe AVDO
3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego: PKWiU 29.13.11-75.27
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: utrzymywanie minimalnego przepływu z uwzględnieniem ciśnienia różnicowego w instalacjach centralnego ogrzewania i wody lodowej.
5. Dokumenty odniesienia:

ISO 9001:2008
Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC
- 6.
7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Typy: kątowy, prosty DN15, DN20, DN25
Maks. temperatura czynnika: 120°C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
8. Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Grodzisk Mazowiecki, 24.08.2011 r.

Katarzyna Żbikowska

Inżynier Produktu