

# Certyfikat aplikacyjny

Numer identyfikacyjny dokumentu: VCUDU149

**Stosowalność glikolu z rurami wielowarstwowymi i rozdzielaczami wodnego ogrzewania podłogowego Danfoss.**

**Danfoss, jako Producent urządzeń, deklaruje, że rury wielowarstwowe i rozdzielacze produkcji Danfoss są odpowiednie do układów wodnego ogrzewania podłogowego napełnionych, w celu ochrony przeciwzamrozeniowej, roztworem glikolu, zakładając, że stężenie roztworu glikolu nie przekracza 40%.**

*Data wydania: 2010.11.09*