



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 624

1. Producent wyrobu budowlanego: Danfoss A/S Viby Dania
2. Nazwa wyrobu budowlanego: zawory RLV-CX
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 29.13.12-55.90
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: systemy centralnego i lokalnego ogrzewania oraz wody lodowej
5. Specyfikacja techniczna:

Normy krajowe:

PN-M-75003:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

Powyższe zawory produkowane są w certyfikowanym Systemie Zapewnienia Jakości zgodnym z ISO 9001, ISO 14001

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Typy: kątowy, prosty DN15

Maks. temperatura wody: 120°C,

Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki, 11.03.2008 r.

Mariusz Jarosz

Inżynier Produktu

Dział Marketingu Technicznego