



DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 626

1. Producent wyrobu budowlanego:

DanfossA/S, Haarupvaenget 11, Haarup, DK-8600 Silkeborg, Denmark

Importer: Danfoss Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Zawór FJVR, Głowica FJVR

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 29.13.12-55.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zawór i głowica FJVR ograniczają temperaturę powrotu w grzejnikach lub w ogrzewaniu podłogowym małych powierzchni do 15m²

5. Specyfikacja techniczna:

Normy: PN-EN 215:2005(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Maks. temperatura wody: 120°C, maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar;

Zakres regulacji temperatury: 10 – 50 °C

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki 27.03.2008 r.

Mariusz Jarosz

Inżynier Produktu

Dział Marketingu Technicznego