



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0026/02/2011

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Wielofunkcyjne termostaticzne zawory cyrkulacyjne MTCV**

Zawierający / containing: brąz Rg 5, stal nierdzewną 1.4310, mosiądz CW 602 N, PA, EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej celem utrzymania jednakowej temperatury wody w układzie, także w celu umożliwienia termodezynfekcji zwalczającej kolonizację instalacji przez *L. pneumophila*

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Danfoss Trata d. o. o.
SI – 1210 Lublana
u. Jožeta Jame 16, Słowenia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DANFOSS Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Chrzanowska 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-01-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-01-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 stycznia 2011

The date of issue of the certificate: 28th January 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady